



Approvvigionamento Idrico  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti  
Gestione Impianti

Alla D I R P R  
Alla D I R A C  
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Ripristino efficienza pozzo "MATINO 3" in Agro del Comune di Matino (LE) mediante riattivazione della cabine elettrica di trasformazione MT/bt.
<b>Impianto</b>	Pozzo di emungimento idrico "MATINO 3" in Agro del Comune di Matino (LE)"
<b>U.O.</b>	DIRAP – IMPVE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo del pozzo "MATINO 3" per guasto alla cabina elettrica di trasformazione MT/bt
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Riattivazione urgente del pozzo "MATINO 3" per garantire l'apporto idrico potabile agli abitati del Leccese in occasione di interventi manutentivi richiesti da EIPLI presso l'invaso del Sinni oltre alla assenza di significative precipitazioni atmosferiche
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	17 febbraio 2020
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della cabina elettrica con sezionamento dell'impianto per l'estrazione degli apparati da sostituire
<b>Termini di consegna</b>	In somma urgenza. Consegna lavori 18/02/2020. Ultimazione Lavori 05/03/ 2020.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Intervento presso il pozzo di "MATINO 3" Fornitura e posa in opera di mensola reggi cavi, ammarro tondino, partenza linea di media tensione; Fornitura e posa in opera di unità di risalita cavi e scomparto unificato di media tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in SF6 con relè elettronico e protezioni; Ritiro presso il deposito di Acquedotto Pugliese S.p.A. sito in Modugno (BA), trasporto e installazione di trasformatore in resina da 315kVA; - Fornitura e installazione di cavi di media tensione con sezione di 95 mm2 per collegamento dal punto di consegna allo scomparto di media tensione e dallo scomparto di media tensione al trasformatore in resina da 315 kVA. Compresi la fornitura e la ricostruzione dei terminali di media tensione; Fornitura e posa in opera gruppo di continuità conforme alla norma CEI 0-16; Fornitura e posa in opera di collettore di terra costituito da barra in rame rigido; Fornitura e posa in opera del pulsante di emergenza;

**Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia**

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60  
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it



**AQP**  
Acquedotto Pugliese





	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale, grado di protezione IP55, e di tutti gli apparati necessari ad alimentare tutte le utenze esistenti; Fornitura e posa in opera di cavi di alimentazione del tipo FG16OR16 di sezione adeguata completa di capicorda e accessori, da posare in cavidotto predisposto per i collegamenti trasformatore - quadro elettrico generale - quadro comando pompa e quadro elettrico generale - quadro vano clorazione; Fornitura e posa in opera gruppo di idoneo estrattore di aria; Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando elettropompa da 150 hp con impedenza; Fornitura e posa in opera di centralino in resina da parete con grado di protezione IP55; Rifacimento impianto elettrico a servizio della cabina elettrica e del vano di clorazione.;
Denominazione della Ditta affidataria	DAGEST Srl, di Modugno (BA), alla S.P. 1 km 0,800
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 34.300,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 17/02/2020
Allegati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbale di accertamento Somma Urgenza.</li><li>• Relazione Tecnica.</li><li>• Preventivo del 17/02/2020</li></ul>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

(Ing. Antonio D'Amato)

**Il Responsabile dell'Area**

(Ing. Luciano Venditti)

**Si autorizza: Il Direttore DIRAP**

(Ing. Gianluigi Fiori)