



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Spinazzola – Manutenzione straordinaria delle carpenterie metalliche sommerse del sedimentatore secondario.
Impianto di depurazione	Spinazzola
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Ammaloramento delle carpenterie sommerse, delle lama para schiume e dello scum-box.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il corretto esercizio del sedimentatore secondario e preservare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 15/12/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Nicola Ricco, a seguito di vuotatura e pulizia del sedimentatore secondario per manutenzione ordinaria ha riscontrato l'ammaloramento delle carpenterie metalliche ed ha comunicato la necessità di procedere in emergenza alla manutenzione straordinaria delle stesse.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato la manutenzione straordinaria delle carpenterie metalliche sommerse e la fornitura e posa in opera di nuovo scum-box e di nuove lame di para schiume in acciaio inox per il sedimentatore secondario.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. S.r.l. , S. Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo € 14380,41 – Importo scontato € 12'223,35
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. Sconto applicato 15 %.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 30.12.2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco


Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

