INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Minervino Murge – Impianto di depurazione di Minervino Murge. Manutenzione straordinaria della stazione di disinfezione e dei letti di essicamento.
Impianto di depurazione	ID Minervino Murge
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Rottura improvvisa del serbatoio di dosaggio ipoclorito e perdita di efficienza del sistema di drenaggio letti di essiccamento di emergenza.
Motivi dell'emergenza	Garantire la corretta disinfezioni dei reflui in uscita e il rispetto dei limiti allo scarico e del corretto smaltimento dei fanghi al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18/11/20 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria delle opere civi della stazione disinfezione compreso la fornitura e posa in opera di nuovo serbatoio di stoccaggio ipoclorito e rifacimento del sistema drenante dei letti di essiccamento di emergenza.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. di Palladino Fabrizio – C.da Piano, sn – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**€ 25.612,90 – prezzo scontato € 24.332,26**
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	I prezzi si ritengono congrui tenendo presente il carattere di emergenza dell'intervento – sconto applicato 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	Consuntivo del 28/12/2020

Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**x**	

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci