

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Avaria e ripristino funzionalità cabina di trasformazione
Impianto	ISF Burrone - Bitonto
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Impianto fermo
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio, evitare inquinamento ambientale dovuto all'aumento di livello dei liquami nella rete di fognatura a monte dell'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 17/02/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionalità impianto a seguito di furti e atti vandalici, mediante fornitura e posa in opera di nuove linee di alimentazione, quadri elettrici, UPS, automazione con teleallarme.
Denominazione della Ditta affidataria	Dagest Srl – S.P. Bari-Modugno KM 0.800 – 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 39.580,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile
Ing. Christian Tamma



Si autorizza: **Il Dirigente**
Ing. Girolamo Vitucci

