



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bitonto – Interventi di manutenzione straordinaria presso la stazione di dosaggio polimero al ispessitore dinamico, della stazione di pompaggio acque di servizio e linea dreni.
Impianto di depurazione	Bitonto
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Ammaloramento della tubazione di dosaggio polimero al ispessitore dinamico; perdita alla tubazione interrata dreni e necessità di messa in sicurezza ed efficientamento della stazione acque di servizio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il corretto esercizio delle stazioni interessate alle avarie.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 30/10/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Interventi di manutenzione straordinaria presso la stazione di dosaggio polimero al ispessitore dinamico con fornitura di nuovo piping in PVC compreso la realizzazione di interventi propedeutici, della stazione di pompaggio acque di servizio e linea dreni mediante realizzazione di nuova linea interrata in tubazione in acciaio.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare gli interventi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 50.347,85 – Importo scontato € 47.830,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; sconto applicato pari al 5%

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 4 del 22.01.2021
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**



**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

