

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 5763

del 28.1.2024

Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<p><i>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495</i> <i>Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CERIGNOLA (FG)</i> <i>STAZIONE DI DIGESTIONE ANAEROBICA E TORCIA BIOGAS.</i> <i>INTERVENTO IN EMERGENZA PER MESSA IN SICUREZZA</i> <i>DIGESTORE E LINEA BIOGAS.</i> <i>CODICE INTERVENTO: AEDFG0024</i> <i>DESCRIZIONE CDC: ID - CERIGNOLA</i> <i>CENTRO DI PROFITTO: PD35193P</i> <i>Importo Forniture € 17.200,00</i></p>
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	<p>In data odierna, 11/12/2020, presso il depuratore di Cerignola, stazione Digestori primario e secondario; Gasometro; Centrale Termica - Linea Biogas, si sono verificati malfunzionamenti di apparecchiature di pertinenza di tali presidi operativi;</p> <p>Immediatamente sono state attuate le procedure di emergenza consistenti nell'aprire le valvole di sicurezza;</p>
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sostituire componenti non più funzionanti;• Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico;



acquedotto
pugliese

Taruga, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none">• Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;• Mantenimento degli standards di Servizio..
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/12/2020. Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>Per ovviare ai disservizi sopra esposti occorre urgentemente effettuare:</p> <p><u>DIGESTORI</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Messa in sicurezza dei digestori primario e secondario mediante smontaggio delle valvole di sicurezza biogas e degli arrestatori di fiamma intasati dalle schiume e fango;2. Apertura e lavaggio dei filtri a ghiaia anch'essi intasati;3. Fornitura e posa in opera di punto di scarico sulla tubazione Biogas in acciaio inox completo di tronchetto da 2" a saldare e valvola di intercettazione da 2";4. Messa in esercizio dei Digestori e della linea Biogas e verifiche di funzionamento; <p><u>GASOMETRO</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Controllo guardia idraulica gasometro e ripristino della stessa;2. Fornitura e posa in opera di N.2 fine corsa a leva del tipo antideflagrante IP65 a servizio del funzionamento in automatico della Torcia;3. Verifiche del corretto funzionamento del gasometro e degli automatismi; <p><u>CENTRALE TERMICA - LINEA BIOGAS</u></p> <p>A seguito di accertamenti e verifiche della linea di adduzione biogas alla Centrale Termica, si è constatata un'errata ubicazione della tubazione interrata in contropendenza che favoriva la formazione della condensa che ostruiva il flusso di biogas.</p> <p><u>LAVORI PREVISTI!</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Apertura dello scavo linea biogas di adduzione alla Centrale Termica;2. Modifiche della tubazione in PEAD interrata e fornitura e



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>posa in opera di raccorderia in PEAD necessaria per la corretta installazione;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in acciaio inox 304 completa di raccorderia e pezzi speciali a servizio del collegamento alla centrale termica;4. Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in acciaio inox 304 completa di raccorderia e pezzi speciali per la creazione di nuovo collo d'oca di scarico condensa e per il collegamento all'interni del pozzetto di scarico;5. Fornitura e posa in opera di manometro inox per Biogas D 100 0-60mbar completo di valvola di intercettazione;6. Messa in esercizio della linea Biogas e avviamento della Centrale Termica;7. Sostituzione di N.1 flussostato acqua da 1" a servizio del consenso Bruciatore;8. Sostituzione di N.1 pressostato di sicurezza minima pressione omologato;9. Controllo dei sistemi di sicurezza e regolazione a servizio della centrale termica;10. Controllo corretta circolazione acqua/fanghi e verifiche di funzionamento scambiatore;11. Analisi di combustione, fornitura e compilazione di nuovo libretto impianto termico e rilascio degli allegati di efficienza energetica; <p><u>COMPRESSORE BIOGAS</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Fornitura e posa in opera di nuovi collegamenti elettrici e cablaggio delle sicurezze;2. Fornitura e posa in opera di tubazione inox 304 a servizio dell'aspirazione e mandata biogas compressore;3. Fornitura e posa in opera di Valvolame tipo Lug con lente inox Dn 100 e Dn 65;4. Fornitura e posa in opera di manometro inox per Biogas D100 0-60mBar completo di valvola inox di intercettazione;5. Riempimento serbatoio olio e controllo del corretto funzionamento sicurezze;6. Avviamento compressore Biogas e verifiche di funzionamento;
Denominazione della Ditta affidataria	LAVORI E FORNITURE: ditta: IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077; OFFERTA: PUTIGNANO 11/12/2020 OFFERTA : 11/1120 PREZZO A CORPO € 17.200,00 + IVA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi simili presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.200,00 Euro oltre I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi da Analisi di mercato e Elenco prezzi opere pubbliche Regione Puglia 2019
Allegati	OFFERTA DITTA; VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO LAVORI IN URGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia

geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Marco D'Innella