



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Locorotondo	
	Manutenzione straordinaria alla griglia Huber alla stazione di sollevamento acque di servizio e alla stazione di sollevamento ricircolo	
Impianto di depurazione	Locorotondo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di grigliatura nel canale d'ingresso, anomalia nel funzionamento dell'autoclave della stazione acque di servizio e stazione ricircolo	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio onde evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/09/2019	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria alla griglia Huber nel canale d'ingresso mediante smontaggio e sostituzione delle parti di ricambio della griglia con prove di funzionamento per la messa in esercizio; Manutenzione straordinaria alla stazione acque di servizio mediante sostituzione dell'autoclave a membrana 500 lt, sostituzione tubazioni usurate e collegamenti idraulici all'accumulo; Fornitura e posa in opera di n.2 gru a bandiera a colonna a rotazione manuale a servizio della stazione di ricircolo	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 23 143,45	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 4087/2019 del 16/10/2019
Allegati	Consuntivo	n. 4087/2019 del 16/10/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P. Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipolo



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

