



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria – Fornitura e posa in opera di nuova coclea per il trasporto fanghi disidratati presso la stazione di disidratazione.
Impianto di depurazione	Andria
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della coclea di trasporto fanghi a causa dell'avaria di organi meccanici, con possibile fermo della stazione di disidratazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità d'esercizio della fase di disidratazione fanghi per garantire il buon andamento del processo biologico, il rispetto dei limiti allo scarico per evitare l'inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/09/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Nicola Ricco ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione.
Termini di consegna	L'impresa si è impegnata ad effettuare rilievo per la costruzione dell'apparecchiatura che sarà fornita entro 15 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nel smontaggio della coclea esistente ammalorata mediante autogru, fornitura e montaggio di nuova coclea presso l'impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – via Barletta, 68 – 70059 Trani (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.000,00 – prezzo scontato € 7.920,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 12%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 192-20 del 25.09.2020



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager SITO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci