



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) –
SMART Procurement
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Andria – Manutenzione straordinaria della pompa di miscela aerata linea “A” a servizio della stazione di ossidazione.
Impianto di depurazione	ID ANDRIA
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della pompa di miscela aerata a causa di avaria di componenti meccanici.
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento dell'apparecchiatura in oggetto inficia sul corretto andamento del processo biologico, non garantendo il rispetto dei limiti tabellari e generando inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 21.09.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha riscontrato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura e posa di in opera di nuovo giunto della Flyght di accoppiamento inclusa piastra di fissaggio al basamento in c.a.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista di Battista Roberto – via Barletta, 68 – 70059 Trani (BAT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 1.650,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 208-20 del 20/10/2020
Allegati	Documento sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci