



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it


Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Lavori di sostituzione tubazioni al pozzetto di sollevamento equalizzazione	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Ammaloramento delle tubazioni al pozzetto di sollevamento equalizzazione	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/10/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Le lavorazioni eseguite consistono nello smontaggio delle tubazioni esistenti, fornitura e posa in opera di nuove tubazioni in acciaio nero, comprensive di apparecchiature accessorie, pulizia della tubazione in acciaio, trattamento con primer bituminoso e verniciatura con smalto ad acqua. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera service s.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.965,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 43 del 05/11/2020
Allegati	consuntivo	n. 43 del 05/11/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
------------------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia


Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio


Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

