



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Rifacimento di n. 2 pali e di n. 2 verricelli di sollevamento dei mixer a servizio della dentro linea 2.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura dei pali e dei verricelli per il sollevamento dei 2 mixer sommersi a servizio della vasca dentro linea 2.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15/12/2020	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	17/12/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 2 pali di sostegno e scorrimento mixer realizzati in acciaio zincati a caldo HEA 100 L da 6 metri completi di supporti per fissaggio di fondo e intermedi e bacci di aggancio superiori, e realizzazione e posa in opera di n. 2 verricelli girevoli in acciaio Inox Aisi 304 organi di snodo e accessori per il sollevamento dei mixer.	
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.ME. Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.800,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 18/12/2020
Allegati	Consuntivo	del 18/12/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
Il Pianificatore
P.I. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

