



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Fornitura elettropompe centrifughe orizzontali sommergibili mod. Amarex KRTK 200-316/186UFG-H accoppiata a motore sommergibile idoneo per il funzionamento a secco (sistema di raffreddamento a mezzo mantello con glicole) 11 KW IE3 con sistema Amaslide per il disaccoppiamento rapido motore -idraulica e manutenzione semplificata in campo, completa di modulo Amacontrol III	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Stazione miscela areata in avaria a causa di allagamento per condizioni meteo avverse. Elettropompe installate con motori elettrici non idonei all'immersione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15/06/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	15/09/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità		
Denominazione della Ditta affidataria	KSB ITALIA Spa	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Elettropompe perfettamente intercambiabili alle esistenti, con upgrade del sistema Amaslide per il disaccoppiamento rapido motore - idraulica senza ausilio di autogru.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 24.360,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 2007238 del 01.07.2020
Allegati	offerta	n. 2007238 del 01.07.2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lainuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

