

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 65987 DEL 19.10.2020

Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

Oggetto	20201019 ISI Calcadonto(AV) Acquisto apparecchiature elettriche (Bobine e Alimentatori) quadro comando elettropompe.
STO	S.T.O. Avellino / Foggia - Area Esercizio Territoriale – S. Severo
Il Tecnico AQP verificatore	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
Descrizione del disservizio	A seguito disservizio elettrico ai contattori Grisalba GH76 – 110V con conseguente fermo impianto di sollevamento idrico che alimenta i serbatoi di Bisaccia_Andretta-Monte Matina e successivamente per i serbatoi di Aquilonia e Monteverde.
Motivi dell'emergenza	Al fine di sopperire ai disservizi legati al malfunzionamento dell'impianto di sollevamento idrico è necessario procedere alla fornitura di apparecchiature elettriche a corredo contattatore Ghisalba GH76 110V di seguito elencate : - n. 2 bobine B8 110V cod. 4118590 - n. 2 alimentatori elettrici per bobina da 110V tipo FG 78 cod. 4118695
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni in via breve del 10 Ottobre 2020 del personale sq. Elettr. di Calitri competente di zona e successiva dopo opportuna verifica personale sq. Specialistica di Bari
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura apparecchiature elettriche a corredo contattatore Grisalba GH 76 110V - n. 2 bobine B8 110V cod. 4118590 - n. 2 alimentatori elettrici per bobina da 110V tipo FG 78 cod. 4118695
Denominazione della Ditta affidataria	GRISALBA S.p.A. – via Tevere, 15 – 10098 CASCINE VICA – RIVOLI(FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato - Ditta accreditata, iscritta albo fornitori –apparecchiatura immediatamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 1.943,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo, prezzi di mercato
Allegati	Offerta Economica N. 528/2020 del 16.10.2020 GRISALBA S.p.A. –






acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

	via Tevere, 15 – 10098 CASCINE VICA – RIVOLI(FG)
--	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti	
-----------------	-------------------------------------	--	--------------	--

Il Richiedente

Antonio Torrella

Il Responsabile dell'Area

[Signature]

Si valida: Il Dirigente

[Signature]