

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. in uscita N. 66005/2020
del 19 - 10 - 2020

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Intervento in emergenza per la trasformazione di n.2 Elettropompe sommergibili Faggiolati, avente le giranti monocanale Tipo: G411R2C9-P60YA2; 50 l/s; H = 19,4 m.; matricole n. 0520152854 - n. 0520152853, non idonee al funzionamento dell'impianto, con il montaggio di due nuove girante bipolare antintasamento con dispositivo di taglio del Tipo: G411R2J2-P60AA2.
STO FG/AV	ISF SCOGLI – Manfredonia (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	L'impianto funziona con due elettropompe marca Faggiolati in vasca, mentre la scorta è costituita da due elettropompe sempre di marca Faggiolati con girante monocanale per acque chiare non idonee al funzionamento. Necessita la sostituzione con girante bicanale e dispositivo di taglio per il regolare funzionamento.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto con una scorta idonea al funzionamento dell'impianto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16-10-2020 – P.I. Antonio Forcella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavoro di trasformazione di n.2 Elettropompe sommergibili Faggiolati con girante monocanale Tipo: G411R2C9-P60YA2; 50 l/s; H = 19,4 m.; matricole n. 0520152854 - n. 0520152853, con la fornitura di due nuove girante bipolare antintasamento con dispositivo di taglio del Tipo: G411R2J2-P60AA2 compreso il trasporto per prelievo e consegna.



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Denominazione della Ditta affidataria	FAGGIOLATI PUMPS S.P.A. Via Giovanni XXIII - Zona Ind. Sforzacosta – Macerata ITALY
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Necessita la stessa ditta FAGGIOLATI delle elettropompe di scorta per la trasformazione delle giranti
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.191,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo dello sconto
Allegati	Offerta n. 20 – 104446N del 16-10-2020 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L.: Geom. Silvio Porzio



P.I. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Fiore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Marco D'Innella

