



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bitonto – Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando ed automazione delle elettropompe sommergibili a servizio della stazione di Equalizzazione
Impianto di depurazione	Bitonto
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento ed avaria del quadro di alimentazione delle pompe di sollevamento dalla stazione di equalizzazione.
Motivi dell'emergenza	L'anomalia del quadro elettrico di alimentazione pompe sollevamento equalizzazione potrebbe causare il fermo improvviso delle pompe e pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 21/12/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	20 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico a servizio dell'equalizzazione e di tutte le sue componenti.
Denominazione della Ditta affidataria	Dachille Automazione Industriale di Dachille Luca – Strada Provinciale Bari – Modugno Km 0.800 – 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 15.980,00– Importo scontato € 15.181,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza – sconto applicato pari 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 489/2020_1 del 28.12.2020



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci