



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Impianto di Altamura – Manutenzione straordinaria alla linea biogas a servizio dei digestori della torcia e della centrale termica	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Si constatava la corrosione della linee di adduzione del biogas e i rulli della campana gasometrica risultavano bloccati con conseguente foriuscita di gas dalle linee di trasporto.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12/03/2019	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi Interventi adottati	Apertura valvole di sovrappressione e caricamento minimo e distribuito nell'arco della giornata onde evitare sovrappressioni	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa in sicurezza della linea biogas dei digestori, campana gasometrica, centrale termica e torcia, mediante sostituzione delle tubazioni di trasporto biogas corrose con tubazioni in PEAD DE110 PN10 per la parte interrata e con tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN125 per la parte fuori terra, complete di giunti e pezzi speciali, ripristino del calcestruzzo ammalorata attorno alla guardia idraulica della campana gasometrica e ripristino dei rulli di scorrimento al fine di ripristinare la funzionalità della linea biogas	
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Mangini Battista	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza-specializzata nel settore	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 48 900,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 03/49 del 03.04.2019 , 18/49 del 18.04.2019, 30/49 del 30.04.2019
Allegati	consuntivo	n. 03/49 del 03.04.2019 , 18/49 del 18.04.2019, 30/49 del 30.04.2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L'RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

