

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Riparazione griglia automatica oleodinamica
Impianto	ISF Piazza Diaz - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Fermo griglia per rottura organi oleodinamici
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale – rete in carico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 27/05/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio dei carrelli di scorrimento, smontaggio cilindri, smontaggio pattini, ricostruzione stelo oleodinamico, sistemazione guide di scorrimento, montaggio di tutte le parti ripristinate, olio idraulico, rimontaggio presso impianto e taratura.
Denominazione della Ditta affidataria	C.O.MET. di Coviello Gaetano - Via Emanuele Melisurgo, 6 Z.I. 70132 BARI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.900,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Marco D'Innella

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci