



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta – Fornitura di n. 1 pompa di ricircolo della miscela aerata.
Impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della pompa di ricircolo di miscela aerata a causa di avaria di componenti elettromeccanici.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, inficia sul corretto andamento del processo biologico, non garantendo il rispetto dei limiti tabellari e generando inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20/07/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	6-8 settimane dalla ricezione dell'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura di n. 1 elettropompa di ricircolo della miscela aerata inclusa di motore, baderna e basamento.
Denominazione della Ditta affidataria	TURO ITALIA SpA – via Pasubio, 49 – 36035 Marano Vicentino (VI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella della casa costruttrice della pompa già installata in loco da sostituire per avaria, garantendo la perfetta compatibilità delle pompe.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo scontato € 6.550,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 101505 – 1 del 31.08.2020



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco


Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

