

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 21/10/2020 - 0066588



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n.2 attuatori elettrici marca AUMA per filtri a sabbia
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Pertusillo – Missanello (PZ)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Fuori servizio filtri a sabbia n.14 e n.17 a causa del fuori servizio degli attuatori AUMA di gestione delle valvole di regolazione.
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di attivare i filtri a sabbia n.14 e n.17. La mancata filtrazione dell'acqua comporta il superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/08/2020 da parte del Responsabile di Impianto
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	60 giorni.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.2 attuatori elettrici marca AUMA per filtri a sabbia
Denominazione della Ditta affidataria	Tecno Trade S.r.l. – Via della Fiera, 2 10023 Gioia del Colle (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta distributrice attuatori AUMA per la Puglia
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€.6.804,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base a precedente esperienza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Tecno Trade S.r.l. n.64/PL del 03/09/2020
Allegati	Offerta ditta Tecno Trade S.r.l. n.64/PL del 03/09/2020



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andria

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori