



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
Bari

<b>Oggetto</b>	F.p.o. di nuovo impianto elettrico presso serbatoio nuovo di Barletta (BT).
<b>Impianto</b>	Serbatoio Nuovo – Barletta (BT)
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Garantire la continuità del servizio
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Pregiudizio per la sicurezza degli operatori – impianto bruciato per corto circuito.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	squadra elettromeccanici 25/05/2020
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediato – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Messa in sicurezza linea elettrica, collegamento mediante linea elettrica provvisoria, posa di nuova linea elettrica, collegamento e verifiche di funzionamento.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	M2 Impianti di Mauro Minafra – Via Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 7.274,30
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio  


Il Responsabile

Ing. Christian Tamma  


Si autorizza Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci  
