



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDEUnità tecnica (TECRI)  
SEDEe p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

|  |   |
|--|---|
| <b>Oggetto</b>   | Impianto di depurazione di Barletta – Fornitura di n. 1 gruppo soffiatore ad asse nudo per una soffiante marca ROBUSCHI a servizio della stazione di ossidazione.   |
| <b>Impianto di depurazione</b>   | Barletta  |
| <b>Area</b>  | STO BA/BAT – AED BAT  |
| <b>Descrizione del disservizio</b>   | Fermo di una soffiante ROBUSCHI a servizio della stazione di ossidazione a causa dell'avaria del gruppo soffiatore.   |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>   | Il fermo della soffiante in oggetto, nell'eventualità dell'avaria di un'altra soffiante attualmente in esercizio, potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con conseguente decadimento dell'efficienza depurativa. |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                             | In data 23/07/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.   |
| <b>Primi interventi adottati</b>   | Richiesta d'intervento a ditta specializzata.   |
| <b>Termini di consegna</b>   | 4 settimane dalla ricezione dell'ordine   |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>              | L'intervento consiste nella fornitura di n. 1 gruppo soffiatore Robuschi modello RBD86/SP.  |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>   | DUESSE Service s.r.l. – via Amerigo Vespucci – Z.I. – 70010 Capurso (BA)  |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>  | La ditta affidataria fornisce un soffiatore perfettamente intercambiabile con il modello di soffiatore presente sull'impianto.  |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                                     | € 5.000,00 – Prezzo scontato € 4.750,00   |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>                         | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.  |
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b> | Offerta n. 0930/SN – 1 del 30.09.2020   |

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Allegati | Documenti su citati |
|----------|---------------------|

Intervento ascrivibile a:

|                 |  |              |   |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico |  | Investimenti | x |
|-----------------|--|--------------|---|

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Ricco  


**Il Responsabile AED BAT**  
Ing. Salvatore Calendano  


**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**  
Ing. Girolamo Vitucci  
