

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0068182 - U 27/10/2020

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : <b>Polignano a Mare</b>	
	<b>Fornitura e posa in opera di estrattori aria a servizio dei 3 locali soffianti.</b>	
<b>Impianto di depurazione</b>	Polignano a Mare	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Altissima temperatura registrata all'interno dei 3 locali soffianti, con conseguente forte surriscaldamenti delle soffianti presenti al suo interno con conseguente possibile avaria delle stesse.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	20/07/2020	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
<b>Termini di consegna</b>	18/08/2020	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n. 1 estrattore aria portata 8850 mc/h e n. 2 da 1450 mc/h comprensivo di alimentazione elettrica degli stessi e opere edili accessorie, utili a garantire il corretto funzionamento degli stessi.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LM Tecnologie	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 7.257,00	

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**


<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 090/20 del 30/08/2020
<b>Allegati</b>	consuntivo	n. 090/20 del 30/08/2020

**Intervento ascrivibile a:**


Conto Economico			<b>X</b>	<b>Investimenti</b>
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente  
L' RCM

P.I. Vito Marangi



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

