



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Trinitapoli – Manutenzione straordinaria di n° 3 Microfiltri Ultrascreen.
Impianto di depurazione	Trinitapoli
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Il malfunzionamento delle componenti meccaniche quali valvole e telai compromettono il corretto ed efficiente funzionamento delle apparecchiature
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento delle apparecchiature in oggetto, potrebbe comportare scarsa efficienza di trattamento o impossibilità di effettuare le operazioni di filtrazione. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 24/07/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento, rilevata a seguito di intervento di manutenzione ordinaria eseguito da parte della casa produttrice.
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo per la fornitura in opera delle componenti malfunzionanti alla casa costruttrice.
Termini di consegna	1-2 settimane dalla ricezione dell'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura in opera consiste di n°4 set di tenute laterali mod. UL16014046.
Denominazione della Ditta affidataria	Nuove Energie s.r.l. – via della Meccanica 23/25 – 36100 Vicenza
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella la casa costruttrice delle apparecchiature.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 2.654,80
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dello sconto applicato

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 591/ROF/20 del 06/10/2020
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

