

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 67072 DEL 22-10-2020

Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	20201022 ISI Ischitella x Vico del Gargano (FG) Lavori di manutenzione straordinaria Pompa marca Termomeccanica Italiana mod. INL 125/6+6 matr. 3577701.01
STO	S.T.O. Avellino / Foggia - Area Esercizio Territoriale – Foggia
Il Tecnico AQP verificatore	Il Direttore dei Lavori / Coordinatore Elettromeccanico
Descrizione del disservizio	Disservizio dovuto all'usura dell'albero motore della Pompa marca Termomeccanica Italiana mod. INL 125/6+6 matr. 3577701.01
Motivi dell'emergenza	Garantire l'alternanza delle apparecchiature elettroidrauliche installate al fine di assicurare il pompaggio dei volumi idrici al serbatoio di Vico del Gargano.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni in via breve del 30.09.2020 del personale sq. elettr. di Vico del G.co e successiva comunicazione alla sq. Specialistica della S.T.O. – AV/FG sulla piattaforma geo-call – ODL 630000009321
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavori di manutenzione straordinaria costruzioni Pompa marca Termomeccanica Italiana mod. INL 125/6+6 matr. 3577701.01
Denominazione della Ditta affidataria	RENZULLO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL– Via Trinitapoli, 3/b – 71121 FOGGIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato - Ditta accreditata, iscritta albo fornitori specializzata per i lavori sopra indicati
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 4.050,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Congruo, 18%
Allegati	Offerta Economica n. 105/20 del 1.10.2020 RENZULLO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL– Via Trinitapoli, 3/b – 71121 FOGGIA

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

DIREZIONE RETI E IMPIANTI

STRUTTURA TERRITORIALE OPERATIVA XXXX

RELAZIONE E VERBALE DI ACCERTAMENTO DI LAVORI IN

URGENZA

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Oggetto: 20201022 ISI Ischitella x Vico G.co (FG)

Lavori di manutenzione straordinaria Pompa marca Termomeccanica Italiana mod. INL 125/6+6 matr. 3577701.01 a servizio serbatoio abitato di Vico del Gargano (FG)

Premesso che:

In data 30 Settembre u.s. il personale reperibile tipo "A" geom. Ennio Masi a seguito allarmi fermo impianto c/o ISI in parola, inviava il personale reperibile tipo "B" della sq. Elettr. di Vico del Gargano - operatore Basile il quale recondosi in loco constatava il fermo impianto della apparecchiatura elettoidraulica marca Termomeccanica mod. INL 125/6+6 matr. 3577701.01 che assicura il pompaggio dei volumi idrici al serbatoio di Vico del Gargano(FG).

A seguito della suddetta comunicazione, in data 1 Ottobre 2020 si è provveduto al sopralluogo presso l' ISI in parola congiuntamente al personale AQP preposto, sq. Specialistica della S.T.O. e ditta immediatamente disponibile – AV/FG, constatando il disservizio dovuto all'usura dell'albero primario della suddetta apparecchiatura idraulica.

Nel prendere atto di quanto sopra, visto le atipiche caratteristiche della


