



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Casamassima Nuovo	
	Manutenzione straordinaria stazione di pressurizzazione acque tecniche.	
Impianto di depurazione	Casamassima Nuovo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della stazione di pressurizzazione delle acque tecniche con conseguenti disservizi sul controlavaggio della stazione di grigliatura e sul polipreparatore a servizio della stazione di disidratazione dei fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/09/2020	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	01/10/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 galleggiante di minima a servizio del serbatoio di accumulo, FPO di trasformatore e nuovo cavo antifiama a servizio dell'automatismo di sicurezza di minimo, FPO di nuova elettropompa da 1,5 HP completa di accessori, FPO di n. 2 pressostati e di n. 1 salvamotore.	
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.850,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 05/1020 del 05/10/2020
Allegati	Consuntivo	n. 05/1020 del 05/10/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipolo



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

