



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Noci	
	Fornitura e posa in opera di n. 1 nuova sonda ossigeno vasca di ossidazione B e FPO di n. 2 sonde di PH e ossigeno a servizio della stazione di digestione aerobica dei fanghi.	
Impianto di depurazione	Noci	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Necessità di sostituire la sonda dell'ossigeno a servizio della vasca di ossidazione B (irrimediabilmente danneggiata), sostituire il CAP della sonda di ossigeno a servizio della vasca di ossidazione A. Inoltre si rendeva necessario installare n. 2 sonde di ossigeno e n. 2 sonde di PH utile a monitorare l'andamento della digestione aerobica.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	31/08/2020	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento di ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	17/09/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 sonda di ossigeno a servizio della vasca di ossidazione B, FPO del cap della sonda di ossigeno a servizio della vasca di ossidazione A e fornitura di n. 2 sonde di ossigeno e n. 2 sonde di PH, comprensivo di collegamenti elettrici, centralina di controllo e programmazione logiche di automazione e controllo.	
Denominazione della Ditta affidataria	Mipatech Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.600,00	


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	18/09/2020
Allegati	Consuntivo	18/09/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.l. Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

