



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. in uscita n. 18145/2021
del 17-03-2021

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Fornitura di N. 1 elettropompa orizzontale, marca TURO; tipo: T61-50 H2 LB3B, completa di motore da KW 30; 2 poli; 400V. giunto e coprigiunto e N. 1 motore elettrico da KW30; 2 poli; 400V.
STO FG/AV	ISF Galluccio – Monte San Angelo (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Allagamento sala macchina e fuori servizio dei due motori elettrici e rottura di una pompa. Causa dell'allagamento la rottura di una delle due pompe.
Motivi dell'emergenza	Impianto fuori esercizio, attualmente in funzione con auto espurgo per l'allontanamento del liquame.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15-03-2021 – A.E.T. Antonio Forcella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di n. 1 elettropompa orizzontale, marca TURO; tipo: T61-50 H2 LB3B, compreso di motore elettrico con efficienza energetica di classe minima IE3 da KW 30; 2 poli; 400V; completa di giunto e coprigiunto e di N. 1 motore con le stesse caratteristiche. La fornitura deve essere comprensive di trasporto e dei mezzi di sollevamento per lo scarico c/o ISF



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Denominazione della Ditta affidataria	TUROItalia S.p.A.–Via Pasubio,49–36035MaranoVicentino (VI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Occorre la stessa elettropompa e due motori perfettamente intercambiabili con quelli esistenti senza che si apportino modifiche idrauliche.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.612,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo dello sconto 20%
Allegati	Offerta n. 102765-0 del 17-03-2021 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. Geom. Silvio Ponzio

P.I. Gaetano Diurno

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Marco D'Innella