



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria – Fornitura di pezzi di ricambio delle soffianti ROBUSCHI.
Impianto di depurazione	ANDRIA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle soffianti ROBUSCHI a causa di componenti meccanici in avaria.
Motivi dell'emergenza	Il fermo delle soffianti in oggetto comporta un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D. Lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 13.07.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria.
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata e richiesta di fornitura di ricambi dei soffiatori alla ditta ROBUSCHI, casa produttrice dell'apparecchiatura in parola
Termini di consegna	6 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura consiste nei seguenti ricambi delle n. 6 soffianti: n. 16 elementi filtranti SPF4, n. 3 ventole EBM, n. 96 cinghie SPB 2500
Denominazione della Ditta affidataria	ROBUSCHI – via San Leonardo 71/A – 43122 Parma
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria della fornitura è la casa costruttrice dell'apparecchiatura pertanto viene rispettata la perfetta intercambiabilità dal punto di vista di caratteristiche tecniche.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	prezzo fornitura € 6.058,70
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 21169188 del 14/07/2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci