



INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
 Par. 5.5 PG 3.02
 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idroca Pugliese
 protocollo @pec.aip.gov.it

| | |
|---|---|
| Oggetto | Impianto di depurazione di Casamassima Vecchia – Pulizia della vasca imhof esistente propedeutica alla sua riconversione in vasca di accumulo dei reflui. |
| Impianto di depurazione | Casamassima Vecchio |
| U.T. | STO BA/BAT – AED Bari |
| Descrizione del disservizio | Riconversione della vasca imhof esistente in vasca volano al fine di fronteggiare le maggiori portate in ingresso |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Disservizio comunicato dal Pianificatore Luca Picciallo in data 17.07.2019 |
| Primi interventi adottati | Richiesta di servizio a ditte specializzate. |
| Termini di consegna | Servizio eseguito dalla Ditta IDROVELOX s.r.l.: eseguito dal 16.08.2019 al 31.10.2019 Intervento eseguito dalla Ditta Tek. Metal Srl: dal 12.10.2020 al 15.11.2020. L'inizio dei lavori è stato posticipato a causa di tavoli tecnici con la Regione Puglia volti alla definizione delle modalità di intervento. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Ditta IDROVELOX s.r.l.: Servizio di pulizia della vasca imhof effettuato con autospurgo. Ditta Tek. Metal Srl Realizzazione di scavo, fornitura e posa in opera di tubazione DN 150 in acciaio inox AISI 304 completa di raccordi e staffe, fornitura e posa in opera di n. 02 cavalletti in acciaio inox AISI 304, n. 4 tubi guida da 2" in acciaio inox AISI 304, n. 02 tubazioni di mandata pompe completi di raccordi in acciaio inox AISI 304, n. 02 saracinesche in ghisa, n. 02 valvole di ritegno a clapet in ghisa. |
| Denominazione della Ditta affidataria | IDROVELOX di Petrelli Franco & Figli s.r.l Tek. Metal Srl |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibili. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | Ditta Tek. Metal Srl: 22.429,85 Euro Ditta IDROVELOX di Petrelli Franco & Figli s.r.l: 163.432,21 Euro TOTALE: 185.862,06 Euro |

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---|--|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo n. 112/20 RG del 27.11.2020 (<i>Tek. Metal Srl</i>) Consuntivo del 13.01.2020 (IDROVELOX di Petrelli Franco & Figli s.r.l) |
| Allegati | Documenti sopra indicati. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|---|--------------|
| Conto Economico | | X | Investimenti |
|-----------------|--|---|--------------|

Il Richiedente

Il Pianificatore

Luca Picciallo



Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

