



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Bari Ovest – Manutenzione straordinaria del gruppo antincendio, installazione misuratore di portata biogas, messa in sicurezza linee biogas a servizio del digestore “D5” e FPO di nuovo gruppo di pressurizzazione a servizio dell’essiccatore fanghi.
Impianto di depurazione	Bari Ovest
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Necessità di garantire il corretto funzionamento dell’impianto antincendio, monitorare la produzione di biogas, necessita di sostituire le valvole a servizio della linea biogas del digestore D5 e garantire il corretto funzionamento dell’essiccatore fanghi.
Motivi dell’emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Labate, in data 16/07/2020.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento di ditte specializzate nel settore.
Termini di consegna	Ditta Impiantistica Mangini Inizio lavori 16/07/2020 Fine lavori 09/09/2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ditta Impiantistica Mangini Manutenzione straordinaria del gruppo antincendio, installazione di un misuratore di biogas, fornitura e posa in opera di un gruppo di pressurizzazione ad integrazione di quello esistente a servizio dell’essiccatore fanghi, manutenzione torcia e manutenzione straordinaria della linea biogas a servizio del digestore “D5”.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Impiantistica Mangini
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibili
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Ditta Impiantistica Mangini Importo lavori € 26.350,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Ditta Impiantistica Mangini Consuntivo n. 10/0920 del 10/09/2020



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci