



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : <b>Casamassima</b>	
	<b>Fornitura di n. 1 motore elettrico MGE da 30 Kw 2 poli IE3 a servizio della soffiante stazione di stabilizzazione fanghi. Fornitura di transpaller motorizzato Agile Plus 12SA 800X525 e pompa travaso PANTHER 56 230/50 HZ PIUSI</b>	
<b>Impianto di depurazione</b>	Casamassima	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria del motore elettrico a servizio della soffiante stazione di stabilizzazione fanghi, con conseguente decadimento del processo depurativo. Ridurre al minimo lo sforzo dell'operatore, aumentando l'efficienza e la sicurezza della movimentazione dei materiali usati nel processo di depurazione.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale.	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	22/10/2020	Vito Labate
		Ing. Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Fermo forzato della stazione e messa in esercizio della soffiante di riserva.	
<b>Termini di consegna</b>	10 gg lavorativi	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n. 1 motore elettrico MGE da 30 Kw 2 poli IE3 a servizio della soffiante stazione di stabilizzazione fanghi. Fornitura di transpaller motorizzato Agile Plus 12SA 800X525 e pompa travaso PANTHER 56 230/50 HZ PIUSI	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Electra Service Srl Antonicelli s.n.c.	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditte disposte ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.631,16	

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	offerte	n. 173 del 29/09/2020 n. PRV 4350 del 19/10/2020
<b>Allegati</b>	offerte	n. 173 del 29/09/2020 n. PRV 4350 del 19/10/2020


**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico			<b>X</b>	<b>Investimenti</b>
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

