



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Giovinazzo	
	Sostituzione trasformatore MT / BT nella cabina di trasformazione; Realizzazione nuova linea elettrica per alimentazione pompa sollevamento iniziale e rilevatori di livello; Ripristino funzionale dell'impianto di illuminazione esterna, con installazione di nuovi corpi illuminanti a LED e impianto illuminazione di emergenza interno; Ripristino funzionale del sedimentatore finale n. 1; Ripristino funzionale impianto antintrusione; Installazione nuove elettropompe stazione sollevamento dreni e ricircolo fanghi.	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del trasformatore della Cabina MT/BT e ripristino di varie sezioni dell'impianto a seguito di guasti e furti di elettropompe.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/01/2020	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione trasformatore MT / BT nella cabina di trasformazione; Realizzazione nuova linea elettrica per alimentazione pompa sollevamento iniziale e rilevatori di livello; Ripristino funzionale dell'impianto di illuminazione esterna, con installazione di nuovi corpi illuminanti a LED e impianto illuminazione di emergenza interno; Ripristino funzionale del sedimentatore finale n. 1; Ripristino funzionale impianto antintrusione; Installazione nuove elettropompe stazione sollevamento dreni e ricircolo fanghi.	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 31.827,75	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 022/20 del 17/08/2020
Allegati	Consuntivo	n. 022/20 del 17/08/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

