



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| | |
|---|---|
| Oggetto | Manutenzione straordinaria alla condotta di aspirazione DN 350 |
| Impianto | ISI Sant'Antonio - Putignano |
| U.T. | Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT |
| Descrizione del disservizio | Rottura della condotta di aspirazione |
| Motivi dell'emergenza | Mancato approvvigionamento idrico all'abitato |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | squadra elettromeccanici 07/10/2019 |
| Primi interventi adottati | Richiesta di intervento ditta specializzata |
| Termini di consegna | Immediato – intervento già eseguito |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Smontaggio e fornitura di nuove tubazioni DN 350, curve, flange, raccordi e materiale di consumo per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Sanvito Srl – Via Baione,sn – 70043 Monopoli (BA) |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 50.065,25 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | |



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|-----------------|--|
| Allegati | |
|-----------------|--|

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------|--|
| Conto Economico | | Investimenti | X | |
|------------------------|--|---------------------|----------|--|

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Valeria Caporaletti

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci