



acquedotto  
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

<b>Oggetto</b>	TA179 - Manutenzione su sistema di teleallarme delle stazioni ricircolo e sedimentazione
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini (TA)
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria del sistema di teleallarmi delle stazioni di ricircolo e sedimentazione
<b>Motivi dell'emergenza</b>	<p>L' avaria del sistema di teleallarme delle stazioni di ricircolo e sedimentazione rappresenta una circostanza di urgenza, poiché non consentirebbe di acquisire dati in tempo reale su eventuali anomalie delle apparecchiature delle stazioni in oggetto, con conseguente rischio di fermo delle stazioni, decadimento della qualità del trattamento biologico, della qualità del refluo effluente e rischio di inquinamento del Corpo ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, della qualità del refluo effluente e rischio di inquinamento del Corpo ricettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti /affidamenti aziendali già in essere.</p>
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15.02.2021
<b>Primi interventi adottati</b>	Valutazione della criticità rappresentata, attivazione delle procedure di emergenza.
<b>Termini di consegna</b>	5 giorni
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Riconfigurazione sistema e sostituzione linee di segnalazioni

Mod/PG3.21/04


Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certificata



N° 180412 - N° 1704322006 - N° 1712190206





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	INTESIS - Via Don Guannella 15/G - 70124 BARI (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta casa madre costruttrice del sistema, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 - Comma 1 - Lettera D - E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- TOTALE FORNITURA €. 1.960,00 oltre Iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi conformi al mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Consuntivo OFF_18_21 del 22.02.2021 - Verbali intervento del 16-19.02.2021
Allegati	- Consuntivo OFF_18_21 del 22.02.2021 - Verbali intervento del 16-19.02.2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti	
-----------------	---	--	--------------	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola  
Firmato digitalmente da: Nicola Notarnicola  
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certifica  
to rispetta le raccomandazioni previste dall  
a Determinazione Agid N. 121/2019  
Data: 23/02/2021 14:30:45

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Firmato digitalmente da: Emilio Tarquinio  
Data: 15/03/2021 09:33:18

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

AQP  
Acquedotto Pugliese



N° 148612 - N° 1770000006 - N° 1712148612