



acquedotto  
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 11/10/2019 - 0081274

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Taranto "via Crispi"
Impianto	ISF di Taranto "via Crispi"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	<del>Avaria delle opere elettriche a servizio del sistema di allontanamento reflui con conseguente fermo della stazione di sollevamento.</del>
Motivi dell'emergenza	La stazione di sollevamento è ferma con conseguenti rischi di fuori uscita di refluo
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute parte di personale dell'area manutenzione elettromeccanica del 10/10/2019
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti ad effettuare dei collegamenti provvisori cercando di far ripartire almeno una elettropompa da parte degli elettromeccanici.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di quadri di avviamento elettropompe, quadro di automazione e teleallarme. Rifacimento di tutte le linee elettriche danneggiate. Fornitura, posa in opera ed avvio di quadro elettrico provvisorio per il funzionamento dell'impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	- Elettromeccanica Ciaurri Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritte nell'albo fornitori di AQP in grado di intervenire in tempi immediati.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 52.375,00



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

**Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016**

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 784/2019 del 10/10/2019
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio