



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria – Fornitura di pezzi di ricambio delle soffianti ROBUSCHI.
Impianto di depurazione	ANDRIA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle soffianti ROBUSCHI a causa di componenti meccanici in avaria.
Motivi dell'emergenza	Il fermo delle soffianti in oggetto comporta un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D. Lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 22.10.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria.
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata e richiesta di fornitura di ricambi dei soffiatori alla ditta ROBUSCHI, casa produttrice dell'apparecchiatura in parola
Termini di consegna	6 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura consiste nei seguenti ricambi delle n. 6 soffianti: n. 16 elementi filtranti SPF4, n. 96 cinghie SPB 2500
Denominazione della Ditta affidataria	ROBUSCHI – via San Leonardo 71/A – 43122 Parma
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria della fornitura è la casa costruttrice dell'apparecchiatura pertanto viene rispettata la perfetta intercambiabilità dal punto di vista di caratteristiche tecniche.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	prezzo fornitura € 5.415,44
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 21205967 del 26/10/2020
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

