



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Pianificazione e sviluppo reti (PINRI)

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Abitato di Santeramo in Colle – Fornitura di n°1 valvola di regolazione a fuso con diffusore.
Impianto	Camera di manovra ODU
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di n° 1 valvola di regolazione a fuso a causa dell'avaria di organi meccanici ed elettrici
Motivi dell'emergenza	L'avaria dell'apparecchiatura potrebbe pregiudicare la normale erogazione idrica nell'abitato, con possibili disservizi all'utenza, causati dall'insorgere di sovrappressioni in rete con probabilità anche di danneggiamento delle tubazioni
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12.06.2020 è stato comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Attuazione di interventi correttivi palliativi da parte dei tecnici di MANTE, richiesta di preventivo per la fornitura di nuova apparecchiatura
Termini di consegna	Quattro settimane da ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n°1 valvola di regolazione a fuso con diffusore DN 250 PN 10
Denominazione della Ditta affidataria	Saint Gobain PAM Italia S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta individuata, casa costruttrice dell'apparecchiatura in avaria, risulta essere di comprovata affidabilità nella produzione di valvole di regolazione e prontamente disponibile ad effettuare la fornitura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 3.474,92
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della fornitura eseguita in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°16286_1 del 08/07/2020

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	----------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente – Responsabile AET BA PROV

Ing. Valeria Caporaletti



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vilecci

