

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 25/02/2020 - 0015002



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta – Manutenzione straordinaria della centrale termica.
Impianto di depurazione	Molfetta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Ammaloramento delle parti strutturali in conglomerato cementizio relative alla centrale termica quali paretine di sostegno della scala di servizio e canna fumaria, con possibili cadute di calcinacci mettendo a rischio il personale.
Motivi dell'emergenza	Messa in sicurezza della centrale termica
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 31.01.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo delle apparecchiature.
Primi interventi adottati	Intervento di ditta specializzata per l'esecuzione dell'intervento.
Termini di consegna	Immediata – Intervento eseguibile in 4 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria della centrale termica consiste nel ripristino strutturale della canna fumaria e delle paretine di sostegno della scala di servizio in ferro mediante rimozione delle parti ammalorate, sabbiatura e protezione ferri di armatura, risanamento delle parti in conglomerato cementizio e rifacimento dell'intonaco.
Denominazione della Ditta affidataria	GLOBAL CANTIERI SOC. COOP. – via Bari, 64/A – 70024 Gravina in Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo lordo € 6.500,00 – Importo scontato € 6.000,00



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della rilevanza dell'intervento, tenuto conto dello sconto di € 500,00
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 03.02.2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci