



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Avaria Q.E. di avviamento Elettropompe
Impianto	ISF Occidentale - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Quadro elettrico ad inverter in avaria
Motivi dell'emergenza	Riduzione portata sollevata. Rischio inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 13/10/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione Q.E. avviamento EP, posa in opera di inverte completo di modifiche meccaniche, ripristino provvisorio Q.E. EP 4, prove di funzionamento e avviamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Dagest Srl con sede alla S.P. 1 Km 0.800 – 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 39.400,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Christian Tamma

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci