

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 24/01/2020 - 0005876



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

<b>Oggetto</b>	ID Andria – Ripristino funzionamento estrattore centrifugo a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
<b>Impianto di depurazione</b>	Andria
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo dell'estrattore centrifugo a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi a causa di disservizi elettrici.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la produzione dei fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 08/06/2011 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Ripristino del funzionamento dell'estrattore centrifugo marca Peralisi, matr. J04632/2008, mediante fornitura in opera di inverter ACS800-01-0025-3 al motovariatore.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	PIERALISI MAIP S.p.A.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta costruttrice della macchina in parola che garantisce l'efficacia degli interventi di manutenzione mediante l'impiego di manodopera specializzata e ricambi originali.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 3.400,40 (tremilaquattrocento/40) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in regime di estrema urgenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consuntivo n. 2496 del 28/06/2011</li> </ul>
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Lamuraglia

**Il Responsabile AED BAT**

Ing. Claudia Fiorentino

**Si autorizza:**

**Il Dirigente**

**Struttura Territoriale Operativa BA/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci