



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Acquedotto Pugliese
U - 22/11/2019 - 0093040



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche e delle griglie automatiche a servizio dell'ISF di Taranto "Salinella"
Impianto	ISF di Taranto "Salinella"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Avaria del sistema di automazione e telecontrollo del funzionamento delle elettropompe e delle griglie automatiche con conseguente attivazione del bypass ed ingresso in vasca di materiale grossolano che causa il blocco delle elettropompe.
Motivi dell'emergenza	La stazione di grigliatura è ferma con l'attivazione del bypass ed il conseguente ingresso in vasca di materiale grossolano che causa continui intasamenti delle elettropompe. Il quadro di automazione e telecontrollo è in avaria con conseguente fermo della stazione di pompaggio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute parte di personale dell'area manutenzione specialistica e successive verifiche tecniche del 20/11/2019
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati lo smontaggio delle elettropompe bloccate per il riavvio dell'impianto.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera quadri elettrici di gestione della stazione di pompaggio e di telecontrollo, revisione dei pistoni delle griglie automatiche e sostituzione del tappeto metallico del nastro trasportatore.
Denominazione della Ditta affidataria	- Elettromeccanica Gentile - VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditte iscritte nell'albo fornitori di AQP in grado di intervenire in tempi immediati.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 25.000,00 - € 35.470,00



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- Le offerte risultano congrue ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 4205/2019 del 21/11/2019 della ditta Elettromeccanica Gentile - Offerta del 20/11/2019 della ditta VAO srl
Allegati	- Offerte di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AET

Ing. Antonio Schinaia

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio