



Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti

Alla DIRPR
Alla DIRAC
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| Oggetto | Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" - Intervento di manutenzione straordinaria con il ripristino dell'impianto di sollevamento idrico a servizio del pozzo di emungimento denominato "SPINAZZOLA 6" in Agro del Comune di Spinazzola (BAT) fermo a seguito di guasto. |
| Impianto | Pozzo di "SPINAZZOLA 6" in Agro del Comune di Spinazzola (BAT) |
| U.O. | DIRAP – IMPVE |
| Descrizione del disservizio | Fermo del pozzo "SPINAZZOLA 6" per guasto al motore elettrico a servizio della pompa sommersa |
| Motivi dell'emergenza | Riattivazione urgente del pozzo "SPINAZZOLA 6" per garantire l'apporto idrico potabile alla rete |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 08 luglio2020 |
| Primi interventi adottati | Smontaggio della colonna montante del pozzo "SPINAZZOLA 6" Rimozione elettropompa e smontaggio motore elettrico fuori esercizio |
| Termini di consegna | In somma urgenza. Consegna lavori 08/07/2020. Ultimazione Lavori 10/07/ 2020. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | <ul style="list-style-type: none"> Estrazione dell'elettropompa sommersa fuori esercizio e ricollocazione della elettropompa a seguito della sostituzione del motore elettrico esistente fuori esercizio Fornitura in opera di motore elettrico marca Caprari Modello MAC10125-9 Guarnizione interflangia; |
| Denominazione della Ditta affidataria | LM Tecnologie di Leonardo Mansueto di Noci (BA), |



| | |
|---|---|
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato |
| Costo dei lavori e/o servizi richiesti | €. 25.203,00 oltre iva come per legge |
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <small>Offerta/consuntivo della ditta</small> | Preventivo del 10/07/2020 |
| Allegati | <ul style="list-style-type: none">• Verbale di accertamento Somma Urgenza.• Relazione Tecnica.• Preventivo del 10/07/2020 |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|------------------------|--|---------------------|----------|

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)