

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 03/10/2019 - 0078716



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (INTAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino

Oggetto	Fornitura di pezzo speciale di acciaio con flangia DN 700 PN 16
Impianto	ISF Torre del Diavolo
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Riduzione portata sollevata causa rottura tubazioni di mandata DN 700
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 01/07/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di pezzo speciale di acciaio DN 700 e flangia PN 16
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.p.A. Via Santa Caterina, 31/A – 70100 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.532,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AET BA

Ing. Marco D'Innella



Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

