

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 15/01/2016 - 0003969



Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Direzione Servizi Centrali
Procurement, Tecnici e Informatici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Internal Auditing
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di ventilatori per le soffianti della stazione di ossidazione
Impianto di depurazione	Noci
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Guasto di due ventilatori di estrazione aria dalle soffianti di processo.
Motivi dell'emergenza	Fermo delle soffianti interessate dal guasto dei ventilatori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal personale di conduzione dell'impianto
Primi interventi adottati	Utilizzo soffiante di riserva.
Termini di consegna	Intervento eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di un ventilatore elicoidale trifase AV 045-27-4T-C-00-P e di un ventilatore elicoidale trifase AL 031-27-2T-C-3X05E-P
Denominazione della Ditta affidataria	Fortek S.r.l. – San Benedetto del Tronto (AP)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Concessionario Robuschi, disponibile a fornire le apparecchiature su chiamata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 696,00 + I.V.A.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Fattura ditta Fortek 2856/00 del 23/11/2015
Allegati	Fattura sopra indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e manutenzione

P. Ing. Vito Labate



Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco



Si autorizza il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa

