

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 13/12/2019 - 0099589



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Lavori di manutenzione straordinaria alla cabina MT-BT.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Disservizi su diverse apparecchiature della cabina MT-BT, in quanto si verificavano surriscaldamenti delle componenti con sgancio elettrico delle apparecchiature elettriche e conseguenti disservizi sul comparto biologico.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza del personale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/07/2019	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	05/07/2019 - Inizio monitoraggio assorbimenti elettrici 15/07/2019 - fine monitoraggio assorbimenti elettrici 25/09/2019 - Installazione apparecchiature con conseguente rientro dell'emergenza 27/09/2019 - Ultimazione lavori di opere accessorie	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di ampliamento e rifunionalizzazione cabina elettrica (necessari a causa di diversi disservizi elettrici con ripercussioni sul comparto biologico) comprensivi di fornitura e posa in opera di : - N.2 trasformatori in resina 20KV 800KVA accessoriati - N.1 rifasatore HP10 415V 216KVAR 50Hz - N.2 gruppi di continuità 2000VA - N.11 Toroidi - Accessori minuti di cablaggio ed intervollegamento QBT con QMT, - N.1 analizzatore di energia trifase con interfaccia RS485 - N.1 Estintore omologato Kg5 - Linee elettriche, canali metallici zincati e accessori vari. Il tutto comprensivo di noleggio di N.1 gruppo elettrogeno 650 KVA, smontaggio, sollevamento e estrazione ai rispettivi vani dei trafo esistenti e accatastamento nell'area del depuratore, carico, scarico e trasporto. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettro Tecnica Snc	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 64.500,00	


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo metrico	DEL 21/10/19
Allegati	Computo metrico	DEL 21/10/19


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' FCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.
Ing. Girolamo Vitucci

