

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Casamassima "Nuovo"	
	Manutenzione straordinaria della cabina elettrica, del gruppo elettrogeno, del mixer della vasca denitro, delle elettropompe a servizio del sollevamento iniziale e delle soffianti a servizio della dissabbiatura.	
Impianto di depurazione	Casamassima "Nuovo"	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Necessità di effettuare manutenzione sulla cabina elettrica e sul gruppo elettrogeno di emergenza e sul mixer della vasca di denitrificazione, danneggiamento e mal funzionamento di n.3 elettropompe Grundfos a servizio del sollevamento iniziale e di n.2 soffianti Becker a servizio della dissabbiatura.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e messa in esercizio dell'impianto di depurazione.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/09/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di ricambi per il gruppo elettrogeno di emergenza e della cabina elettrica (coppia barre di ventilazione trafo Max 630kVA) e di motore elettrico Cantoni 5,5 kW a servizio del mixer vasca di denitrificazione; fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe Caprari modello KCM150LG + 006542N1, riparazione di n.3 elettropompe Grundfos da tenere a scorta e riparazione di n.2 soffianti Becker modello KDT 3.100 matricole n. D2522806 e n. D2522807 a servizio della dissabbiatura.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 24.228,59	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi	n. 417/2019 - Rev.2 del 31.10.2019 n. 418/2019 Rev.2 del 25.11.2019
Allegati	Consuntivi	n. 417/2019 - Rev.2 del 31.10.2019 n. 418/2019 Rev.2 del 25.11.2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STG
Ing. Girolamo Vitucci

