

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. IN USCITA N° 0000736/2020  
del 07-01-2020.

Alla Direzione TECRI  
Bari

Alla Direzione INTAM  
Bari

Alla Direzione DIRPR  
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino,2  
Bari

<b>Oggetto</b>	Fornitura e posa in opera di n.2 ventole di raffreddamento per quadro elettrico ad inverter Allen Bradley da KW 400.
<b>Impianto</b>	Sollevamento Idrico di Troia (FG)
<b>MAT</b>	AVELLINO-FOGGIA
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio quadro elettrico ad inverter per anomalia delle due ventole di raffreddamento, causando interruzione di funzionamento.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Attualmente l'impianto è alimentato con un quadro elettrico ad inverter con funzionamento anomalo per causa della rottura delle due ventole di raffreddamento. Il quadro elettrico in esercizio spesso subisce delle brusche fermate per lunghi tempi causando la scarsa erogazione agli abitati.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 07/01/2020 si è dato mandato alla Ditta SANVITO. s.r.l. per la fornitura e posa in opera di n. 2 ventole di raffreddamento per inverter da kw400, Allen Bradley serie Power Flex 700H
<b>Primi interventi adottati</b>	Smontaggio delle due ventole in avaria per il montaggio delle due nuove ventole, pulizia dei filtri e controllo del circuito ausiliare.
<b>Termini di consegna</b>	IMMEDIATA
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio delle due ventole in avaria, montaggio delle nuove ventole di raffreddamento art. 20-PP01080 per inverter Allen Bradley serie PowerFlex 700H . pulizia dei filtri e verifica del circuito ausiliare.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SANVITO. S.r.l. – 70043 Monopoli (BA)		
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta Specializzata e disponibile		
<b>Costo preventivato dei lavori c/o servizi richiesti</b>	€ 2.300,00 + IVA		
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Offerta congruo con sconto concordato		
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Offerta n. 002/2020 della Ditta SANVITO S.r.l.-70043 Monopoli (BA)		
<b>Allegati</b>	Verbale di somma urgenza	del 07/01/2020	
	Preventivo della Ditta SANVITO S.r.l.	del 07/01/2020	

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

Geom. Silvio Penzio



P.I. Djurno Gaetano



**Il Responsabile dell'Area**

Dr. Biagio del Priore



PER ~~S/~~ autorizza: **Il Manager S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora

