



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 13/05/2016 - 0053234



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione centrifuga per disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano Forcatella (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	L'apparecchiatura risulta rumorosa e presentava problemi di funzionamento anomalo, interpellata la ditta costruttrice, si è evidenziata la necessità di eseguire una manutenzione straordinaria e revisione generale.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della centrifuga impedisce la disidratazione del fango e quindi il regolare smaltimento dello stesso dall'impianto con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 21/04/2016.
Primi interventi adottati	Accumulo dei fanghi nei digestori.
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione centrifuga per disidratazione fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.a. - Via Don Battistoni n. 1, 60035 JESI (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.733,75,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cavour 16 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cod. Fisc. C.A. 0855736073 - Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 02947600731 - R.F.A. C.C.I.A.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Ditta Pleralisi Maip S.p.a. prot. n. 49336 del 03/05/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini



Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br
Ing. Marcello Rainò



AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Capriotti, 16 - 70121 Bari - Italia - tel. 080.4724111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 1.000.000.000 - Registro Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 02947000721 - REA 70121AAR - Bari n. 418092



SINCERT