



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 04/05/2016 - 0049928



A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Locale quadri e cavi elettrici.
Impianto	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Mancata alimentazione di energia elettrica dell'impianto di depurazione a causa del furto di cavi e danneggiamenti alle apparecchiature elettriche constatati in data 13/02/2016
Motivi dell'emergenza	Attivare il funzionamento dell'impianto per garantire il trattamento biologico e la qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di impianti elettrici e quadri elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 13/02/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Contattata azienda specializzata immediatamente disponibile
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Connettori di testa d 240 Pz 20 Cavo butilico 1X240 mmq Mt 80 Guaina termorestringente Pz 06 Giunti linerari sez, 240 mmq Pz 10 UPS 230/230V 1KVA PZ 01 Batteria 12V 100Ah PZ 01

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Aspiratore Vortice 230V Pz 01 Rilevatori di movimento D.T. Pz 02 Telai di rinforzo e fissaggio grate Pz 03 Telaio per fissaggio aspiratore Pz 01
Denominazione della Ditta affidataria	LM TECNOLOGIE di Leonardo Mansueto.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.464,55 (ottomilaquattrocentosessantaquattro/55).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato del 15% sul costo dei materiali forniti.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Rapportino di lavoro del 02/03/2016.
Allegati	Documento sopra citato. Verbale di annotazione del 13/02/2016 e Verbale di denuncia del 16/02/2016 della Legione Carabinieri Puglia – Stazione di San Ferdinando di Puglia.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

- Stazione di San Ferdinando di Puglia -

Piazza Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA n.2
C.A.P. 710461 Tel. 0883/631010 - Fax 0883/624219 - sfs33322@cc.carabinieri.it

OGGETTO: Verbale di annotazione relativa a sopralluogo eseguito in -

C. DA VALDIRISO e/O L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
COMUNALE GESTITO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE. SPA

Il 13-02-2016 alle ore 13:30, ore in C. DA VALDIRISO C/O IL
DEPURATORE COMUNALE
I sottoscritti M. LI SPAGNOLETTI E PINO G. Ufficiali ed Agenti di P.G.
appartenenti al suddetto reparto, in servizio di Pattuglia automontata con turno
11-00 / 14:00 diamo atto che alle ore 12:55 odierne, su richiesta del
sig. MONDOLI FRANCESCO NATO SFP IL 18.8.65 VI VIA RIANITAIA 46
DEPURATORE ACQUEDOTTO COMUNALE, ci siamo portati IN C. DA VALDIRISO
C/O DEPURATORE COMUNALE dove era stato consumato UN FURTO DI
CABI DI BATE GESTITO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE.

Giunti sul posto, dopo aver accertato la veridicità della richiesta, si contattava il
sig. MONDOLI F.SCO S.M.G.

unitamente al quale accertavamo quanto segue:

IGNOTI MALFATTORI DURANTE LA DEORGA NOTTE MEDIANTE RIMOZIONE DELLA GRATA
IN FERRO PER RICAMBIO ARIA - ACCEDEMO DALL'INTERNO DELLA CABINA DI TRASFOR-
MAZIONE DELLA PORTINTE ELETTRICA, ASPORTAMO N° CABI IN BATE CIASCUNO CON
SEZIONE DA 240 MQ, CHE COLLEGAVANO IL TRASFORMATORE MT/BT CON IL QUADRO
GENERALE IMPIANTO PER UN TOTALE DI MT. 80 DEL PESO COMPLESSIVO DI KG 200
CIRCA. VENIVA ASPORTATO ANCHE UN'UNITA' UPS, INOLTRE MEDIANTE RIMOZIONE
DELLA GRATA, ACCEDEMO NEL VANO OVE E' UBICATO IL GENERATORE ASPORTANDO
LA BATTERIA DI ACCENSIONE E LT 200 CIRCA DI CASCIO UBICATO NEL SERBATOIO.
LA PORTA DI ACCESSO VIA AL VANO TRASFORMATORE CON GENERATORE NON PRESEN-
TA SEGNI DI EFFERAZIONE. RIVULIANO DANNEGGIATE LE FOTOCELLULE DELL'IMPIANTO
asportando i seguenti oggetti: DI SORVEGLIANZA SIA DEL VANO TRASFORMAZIONE CHE DEL
GRUPPO ELETTOGENO - SI ACCERTA AURESI CHE VENIVA DANNEGGIATA LA PORTA
IN VENTRETTINA DEL LOCALI OVE SONO UBICATI ALTRI QUADRI ELETTRICI, SENZA ALCUN
ANOMALIA ALL'INTERNO - AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO SONO PRESENTI NEL VANO
TRASFORMATORE N° 2 TECNICI DELLA DITTA C/TECNOLOGIE (per un danno complessivo di
euro 5.000,00 (DA QUANTIFICARE circa coperto (-o non coperto) di assicurazione contro il
furto. SI ACCERTA CHE LA RETE IN FERRO DI RECINZIONE SI PRESENTA TAGLIATA, E REALIZZATO
Dagli elementi acquisiti e, dalle prime indagini di iniziativa espletate non emergevano (-o
emergevano) fonti di prova su CUIA L'EVENTO QUAVOSO UN VANO
DI
ACCESSO
NELL'IM-
PIANTO

Si rende noto che il sig. MONDOLI FRANCESCO sopra indicato è stato
invitato a presentare regolare denuncia presso il Comando Stazione di San Ferdinando di Puglia
con elenco più dettagliato degli oggetti asportati.---//
Del che è verbale.---//
F.L.C. e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.---//

④ CON SEDE IN LOCALITÀ ZONA INDUSTRIALE, CHE ESEGUONO LAVORI DI RIPRISTINO
DELL'IMPIANTO ELETTRICO. INOLTRE IL CENTRO ELETTRICO NON RISPONDE

Protocollo Verbale: FGCS02 2016 VD 900119

Protocollo Sdi: FGCS022016900109



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC S.FERDINANDO PUGLIA

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

Tel. 0883624219 - Fax 0883621010 - E-mail stfg333320@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Monopoli** Francesco nato a San Ferdinando Di Puglia (FG) il 18/08/1965, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, conosciuto a questi uffici, residente a San Ferdinando Di Puglia (BT), Via Piantata Nr.46, telefono 3403079920, e relativa a "furto e danneggiamento depuratore", fatto avvenuto presumibilmente dal 12/02/2016 al 13/02/2016, fra le 13:00 e le 07:00 a San Ferdinando Di Puglia (BT).----//

Il giorno 16/02/2016 alle ore 09:39, in San Ferdinando Di Puglia presso gli uffici di STAZ.CC S.FERDINANDO PUGLIA, avanti al sottoscritto Brigadiere CANNONE Salvatore appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Sono il conduttore dell'impianto di depurazione di acque reflue del comune di san Ferdinando di Puglia. Il depuratore è gestito da AQP. L'impianto si trova in questa contrada Pera di Sotto. Alle ore 13.00 del 12.02.2016 lascio l'impianto in ordine. Alle ore 07:00 del 13.02.2016, nel ritornarci, mi accorgo che l'impianto era spento. A quel punto, aprivo la cabina elettrica e constatavo che la stessa era senza corrente. Inoltre, la finestra della cabina era scassata e la finestra del generatore pure rotta. Ignoti asportavano un quantitativo di gasolio ed attrezzi che venivano inventariati da me e riferiti ai CC intervenuti per il sopralluogo in data 13.02.2016.----//
ADR: Il danno patito ammonta a circa 5.000,00 euro coperti da assicurazione, ma non conosco la compagnia. ----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:----//

Aquedotto Pugliese S.p.a. , partita iva 00347000721, sede di tipo legale , la cui sede è ubicata a Bari (BA), Via Cognetti nr.36 è stata vittima di furto aggravato presumibilmente dal 12/02/2016 al 13/02/2016, fra le 13:00 e le 07:00 in magazzino o area di deposito. Il fatto è avvenuto a San Ferdinando Di Puglia (BT), Contrada Pera di Sotto, cap. 76017 .. ----//


Posso fornire i seguenti dettagli: società' vittima correlata : altro; quantitativo rame sottratto : da 1 a 100 kg..----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.----//"

Non ho altro da aggiungere né da modificare.----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----//

Monopoli Francesco





Spett.le AQP S.p.A.
Via Cognetti n. 36
70121 BARI

TIPO DOCUMENTO :	Rapportino di lavoro
DATE :	02 / 03 / 2016
LUOGO DI LAVORO :	Depuratore di S. Ferdinando di P. (BT)
REFERENTI:	ING. Nico Notarnicola / P.I. Vito Lamuraglia
TIPOLOGIA LAVORO	Ripristino funzionamento impianto elettrico, in seguito a furto cavi.
ELENCO LAVORAZIONI :	<p>GIORNI : 13/02/16 ÷ 14/02/16 Posa, attestazione e collegamento cavi da 240 mm, dal trafo MT/BT al quadro generale impianto, ripristino funzionamento impianto.</p> <p>GIORNI : 15/02/16 ÷ 16/02/16 Ripristino di tutti i cavi elettrici danneggiati e collegamento degli stessi, ripristino del funzionamento dell'impianto antintrusione e del gruppo elettrogeno danneggiati durante il furto.</p> <p>GIORNI : 23/02/16 – 24-02-16 Ripristino del funzionamento dell'aspiratore, nel locale gruppo G.E. ripristino e rinforzo delle grate di aerazione, nei locali G.E. e Q.E.</p>

MATERIALI UTILIZZATI


Descrizione	Quantità	COSTO UNITARIO	TOTALE
Connettori di testa d 240	Pz 20	€. 8,90	€. 178,00
Cavo butilico 1X240 mmq	Mt 80	€. 29,70	€. 2.376,00
Guaina termorestringente	Pz 06	€. 28,32	€. 169,90
Giunti lineari sez, 240 mmq	Pz 10	€. 45,80	€. 458,00
UPS 230/230V 1KVA	PZ 01	€. 535,00	€. 535,00
Batteria 12V 100Ah	PZ 01	€. 162,00	€. 162,00
Aspiratore Vortice 230V	Pz 01	€. 436,00	€. 436,00
Rilevatori di movimento D.T.	Pz 02	€. 145,00	€. 290,00
Telai di rinforzo e fissaggio grate	Pz 03	€. 110,00	€. 330,00
Telaio per fissaggio aspiratore	Pz 01	€. 92,00	€. 92,00
TOTALE MATERIALI			€. 5.026,90
Sconto a Voi riservato : 15%			- €. 754,35
IMPORTO TOTALE SCONTATO			€. 4.272,55

Personale impiegato

Operaio specializzato, n. 2 unità	24 ore festive	€. 45,00 x ora	€. 1.080,00
Operaio generico n. 1 unità	12 ore festive	€. 40,00 x ora	€. 480,00
Operaio specializzato, n. 1 unità	28 ore	€. 34,00 x ora	€. 952,00
Operaio generico n. 2 unità	56 ore	€. 30,00 x ora	€. 1.680,00
TOTALE MANODOPERA			€. 4.192,00
TOTALE PRESTAZIONE			€. 8.464,55

Firmato

LM Tecnologie



Alfredo Di Liddo

Da: Daniela Capogna [d.capogna@aqp.it]
Inviato: venerdì 13 maggio 2016 10.37
A: n.notarnicola@aqp.it
Cc: g.notarnicola@aqp.it; g.stripoli@aqp.it; m.falagario@aqp.it; a.diliddo@aqp.it; a.volpe@aqp.it; p.arvizzigno@aqp.it
Oggetto: Richieste di attivazione intervento n. R00000011913 e R00000011948
Allegati: Lettera san ferdinando di puglia 2.pdf; Lettera Corato.pdf

Ciao Nicola,
in riferimento alle richieste di attivazione intervento n. R00000011933 e R00000011932 qui di seguito riepilogate:

Tipo	Numero richiesta di attivazione	Data Invio richiesta	Comune	Descrizione
E	R0000011933	11/05/2016	CORATO	Impianto di depurazione di Corato. Manutenzione straordinaria impianto elettrico c
E	R0000011932	11/05/2016	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	Impianto di depurazione di San Ferdinando di P Manutenzione straordinaria all'impianto elettricc

ti informo che tali richieste sono state respinte in AQP Ginv, in quanto dalle stesse si evince che trattasi di ripristini funzionali dei quadri e cavi elettrici.

Pertanto, gli interventi, così come descritti, non sono ascrivibili ad investimento ma trattasi di interventi a costo.

Saluti,

Daniela Capogna

Area Pianificazione e Monitoraggio

Unità Pianificazione Investimenti

Acquedotto Pugliese S.p.A

Via Cognetti, 36

70121 - Bari

Tel. 080/5723485

Questo messaggio può contenere informazioni strettamente confidenziali o dati riservati. È proibito, pertanto, salvo che non sia espressamente autorizzato, qualsiasi uso, copia, inoltrare o diffusione dei suoi contenuti. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore il presente messaggio vi chiediamo di informarci tempestivamente e di cancellare questa comunicazione dal Vostro sistema.

Vi segnaliamo, inoltre, che ogni eventuale uso improprio di questo messaggio è per l'autore, secondo la normativa vigente, fonte di distinte ipotesi di responsabilità configurabili a vario titolo.

Grazie per la collaborazione.

This message and any attachments to it may be strictly confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.

It is prohibited, therefore, unless expressly allowed, any use, copying, forwarding or distribution of its contents.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender as soon as possible and destroy it.

We also point out that any improper use of this message is, according to current legislation, source of legal responsibility.

Thank You for your cooperation.