

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

AQP (Acquedotto Pugliese)

USCITA - 14/07/2015 - 0073210



Prot.

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Direzione Servizi Centrali
Procurement, Tecnici e Informatici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Internal Auditing
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura
Impianto di depurazione	Putignano e Noci
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Putignano: Guasto della strumentazione di misura dell'ossigeno disciolto a servizio della stazione di ossidazione; Noci: Guasto del misuratore di portata in uscita
Motivi dell'emergenza	Controllo del processo depurativo al fine di garantire l'efficacia dei trattamenti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di conduzione impianti
Primi interventi adottati	Non sono possibili interventi provvisori.
Termini di consegna	45 giorni data ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di una stazione di misura di ossigeno disciolto a servizio della stazione di ossidazione di Putignano e di un misuratore di portata tipo clamp-on a servizio dell'impianto di Noci
Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti – Ruvo di Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Migliore offerta fra tre richieste e pervenute (ditta Elettromeccanica Gentile: € 12.000,00; ditta M2 impianti: € 10.400,00; ditta Tek Metal: € 11.000,00)
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	10.400,00 + I.V.A.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza, e comunque risultato il miglior prezzo a seguito dell'indagine di mercato svolta.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta M2 Impianti del 01/07/2015
Allegati	Offerte ditta Elettromeccanica Gentile del 01/07/2015; ditta M2 impianti del 01/07/2015; ditta Tek Metal del 02/07/2015; verbale di valutazione delle offerte.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

P.Ind. Vito Labate



Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco



Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa


